



様式第4（第2条関係）

6産総三窯第1－8号

成 績 書

依 頼 者	住 所	新潟県三条市三柳15番22号		
	氏 名 (名称及び 代表者氏名)	株式会社佐善 代表取締役 佐野徹		
依 頼 事 項		耐風圧性能試験（150サイクル法）		
試 料	品 名	棟金具 棟ストップ (三州F形冠瓦使用)	数 量	1種類
	別紙のとおり。 以下余白			
成 績 (結 果)				
受 付 施 設		産業技術センター三河窯業試験場		
試料の成績（結果）は、上記のとおりです。 令和 6年 5 月28 日 あいち産業科学技術総合センター所長 中 川 幸 巳 あいち産業科学技術総合センター所長 印				

（注）試料品名は依頼者の申し出のとおり記載しています。



結果：設定した風圧力に対する耐力あり

ただし、試験方法は「2021 年改訂版 瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」第 3 章 標準試験並びに建設省告示第 1454 号及び第 1458 号に規定された数値及び構造計算規定による。なお、試験瓦の有効瓦枚数は 6 枚とし試験条件は下表のとおり。

繰返し引上げ荷重：564N/6 枚 (1329N/m ²)	
施工地域・施工部位等区分	
基準風速：30 m/s	屋根高さ：7.0 m
地表面粗度区分：Ⅲ	ピーク風力係数：-4.5
屋根の部位：棟端部	
施工条件	
試験瓦	F 形冠瓦 F 2 冠 パッキン付きステンレス鋼製ねじ(φ4.2×L75mm)による全数 1 本 緊結
棟芯材	スギ(T45×W45mm) ステンレス鋼製ねじ(φ3.8×L38mm)による金物ごとに 4 本緊結
補強金物	ステンレス鋼製山形金物+芯材受け金物(高さ調整式) 棟スト ップ(H40mm)、910mm ピッチ施工 ステンレス鋼製リングスクリュー回転止め加工釘(#13×L65mm)に よる金物ごとに 4 本緊結
棧 瓦	F 形棧瓦 スーパートライ 110 タイプ I ユニクロメッキ鉄製コーススレッドねじ(φ3.8×L51mm) による 全数尻部 1 か所緊結
棧 木	スギ(T15×W30mm)、補強金物上に設置し、ステンレス鋼製リン グスクリュー回転止め加工釘(#13×L50mm)による垂木上 455mm ピ ッチ緊結
野地板	構造用合板(T12mm)

以下余白